




Documento N° 238531

Expendiente: PY15-0060

**DOCUMENTO DE INFORMES
INFORME DEL PRODUCTO TIPO
UNE 85246-1: 2009**

Empresa: **COMPACTO EXPRESS, S.L.U.**
C/ ISABEL DE VILLENA, 13.
ALDAIA. VALENCIA.

Sección y/o fotografía:



Producto: **CAJÓN DE PERSIANA.**

Modelo: **Serie: CAJÓN 155 DECORATIVO**

Material: **PVC**

Cajón de 155 PVC Decorativo con aislante Neopor.	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	CLASE 4	238485	13.02.2015
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	CLASE E₃₀₀₀	238485	13.02.2015
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	3000 Pa	238485	13.02.2015
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 10077-2:2010	0,91 W(m²K)	238488	05.02.2015
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 10140-2:2011	37(-1;-4) dB	238486	16.01.2015
Cajón de 155 PVC Decorativo con aislante Neopor y lámina asfáltica de 4 mm de espesor.	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 10077-2:2010	0,98 W(m²K)	238488	05.02.2015
Aislamiento acústico. (*) UNE-EN ISO 10140-2:2011	39(-1;-3) dB	238487	18.01.2015

Navarrete a 24 de Febrero de 2015




Luis García Viguera
Responsable Técnico

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de las documentaciones referidas.